



Balvu novada pašvaldības aģentūra “SAN-TEX”

PVN reģ. Nr. LV90001663120, Bērzpils iela 56, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Tālr.+371 64507197, +371 64507198, e-pasts: santex@balvi.lv

“DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS RAIŅA IELĀ 40, BALVOS ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMI”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: PA SAN-TEX 2023/1

22.05.2023, Balvi *Datums skatāms laika zīmogā*

Jautājumi un atbildes par Iepirkuma dokumentāciju Nr.1.

Jautājuma iesniegšanas datums	Jautājums	Atbilde
17.05.2023.	Lokālajā tāmē Nr.1 “Fasādes atjaunošanas darbi” būvdarbu pozīcijās 16-20 nav uzrādīti būvapjomi.	Veikti precizējumi būvapjomos lokālajā tāmē Nr.1 “Fasādes atjaunošanas darbi” būvdarbu pozīcijās 16-20. Skatīt precizējumus tehniskajā specifikācijā.
17.05.2023.	Lokālajā tāmē Nr.2 “Cokola siltināšana” precizēt būvapjomus pozīcijā Nr.11 “Gaismu kastu demontāža un jauna izbūve + restes no stiklšķiedras esošo vietā ekvivalents Scanplast ražojumam”	Veikti precizējumi būvapjomos lokālajā tāmē Nr.2 “Cokola siltināšana” pozīcijā Nr.11 “Gaismu kastu demontāža un jauna izbūve + restes no stiklšķiedras esošo vietā ekvivalents Scanplast ražojumam”. Skatīt precizējumus tehniskajā specifikācijā.

Jautājuma iesniegšanas datums	Jautājums	Atbilde
18.05.2023.	Projektā ir paredzēti saules paneli, jautājums: Kam tie paneļi paredzēti un ar ko tos paredzēts savienot, ar dzīvokļiem vai apkures nolaišanās sistēmu? Tas būtiski ietekmē cenu.	Konkursa nolikuma apakšpunktā 2.3.4.8. "AER tehnoloģiju uzstādīšana" ir norādīts: "Uz ēkas jumta tiek uzstādītas saules baterijas ar mērķi nodrošināt ne mazāk par 80% koplietošanas elektroenerģijas pašpatēriņu ēkā. Sistēmas uzstādāmā jauda līdz 4 kW.". Līdz ar to pieslēgums netiek veikts dzīvokļu īpašumiem, un plānot pieslēgumu tikai koplietošanas elektroenerģijas patēriņam.
18.05.2023.	Lūdzu precizēt alokatoru apjomu, izskatās ka apjoms dublējas.	Tiek izklāta lokālās tāmes Nr.7 "Apkures sistēmas modernizēšanas darbi" pozīcija Nr.16., kā arī tiek precizēti būvapjomi pozīcijās 1-15 un 17. Skatīt precizējumus tehniskajā specifikācijā.
22.05.2023.	Lūdzu precizēt, vai Pretendents ir tiesīgs ar vienu elektronisko parakstu parakstīt visu piedāvājuma kopumu (visus failus)?	Jā, var tikt iesniegti parakstīti un ieskanēti dokumenti vienā dokumentu kopnē ar pilnvarotās personas elektronisko parakstu, ja ir ievērotas visas citas nolikuma punkta 3. "Prasības piedāvājumu noformēšanai un iesniedzamie dokumenti" prasības.

Pamatojoties uz pretendentu iesniegtajiem jautājumiem un nepieciešamību precizēt tehnisko specifikāciju, kā arī pamatojoties uz Nolikuma punktu 8.12. "Iepirkuma komisijai ir tiesības lemt par iepirkuma procedūras termiņa pagarinājumu, par to PIL noteiktajā kārtībā publicējot informāciju." nosacījumiem, piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts **līdz 02.06.2023.plkst.10:00.**

Balvu novada Pašvaldības aģentūra "SAN-TEX"
Direktors

Egons Strumpe

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU